

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2024000307000183

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器(MCCB)
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020;
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2024-03-15
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2024000307000183

产品系列、型号、规格:

TGM3E□-250L, TGM3E□-250M; Ue(旋钮型控制器): AC380/400/415V、AC660/690V; Ui(TGM3EX): 800V; Ui(TGM3E): 1000V; Uimp: 8kV; 旋钮型控制器: 250A(Ir: 100A、110A、125A、140A、150A、160A、180A、200A、225A、250A分级可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; AC380/400/415V: Ics: 35kA(L型), Icu: 35kA(L型), Icw: 3kA/1s(L型); Ics: 50kA(M型), Icu: 50kA(M型); Icw: 3kA/1s(M型); AC660/690V: Ics: 10kA(L型), Icu: 10kA(L型); Ics: 10kA(M型), Icu: 10kA(M型); 选择性类别: A类; 适用频率: 50/60Hz; 极数: 3P、3P+N(三个保护极, N极不可开闭); 4P(三个保护极, N极可开闭); 4P产品适用于隔离(3P+N除外); 机械寿命(次): 15000, 电气寿命(次): 7500; 飞弧距离: 零; 配用的辅助触头OF-M、报警触头SD-M: (1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC); Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A; 详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2024-03-15
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2024000307000183

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释

TG M 3 E □ - 250 □ □ / □ □ □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

- (1)TG: 企业特征代号。
(2)M: 塑料外壳式断路器。
(3)3: 设计序号。
(4)E: 电子式。
(5)X: 其他渠道代号, 无: 常规产品。
(6)250: 额定电流(A); 250。
(7)□: 短路分断能力级别(见注1)。
(8)□: 操作方式代号(见注2)。
(9)□: 极数代号(见注3)。
(10)□: 脱扣方式代号(见注4)。
(11)□: 附件代号(见注5)。
(12)□: 用途代号(见注6)。
(13)□: 3N、4P 产品N 极代号(见注7)。
(14)□: 相同隔板代号(见注8)。

短路分断能力级别 (注1)	型号解释	代号	操作方式 代号(注2)	型号解释	代号
	标准分断型	L		手柄直接操作	无
	额定分断型	M		转动手柄操作	Z
极数代号 (注3)	型号解释	代号	脱扣方式 代号(注4)	型号解释	代号
	三极	3		电子式	3
	三极四线	3N			
	四极	4			

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2024-03-15
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2024000307000183

产品系列、型号、规格(附件)：

附件代号 (注 5)	附件种类		代号
	无		00
	报警触头		08
	辅助触头		20
	二组辅助触头		60
	辅助触头、报警触头		28
	二组辅助触头、报警触头		68
用途代号 (注 6)	型号解释	代号	
	配电用保护	无	
	电动机保护	2	
3 N、4P 产品 N 板代号 (注 7)	型号解释		代号
	N 板无过电流脱扣器，且 N 板常通		A
	N 板无过电流脱扣器，且 N 板与其他三极一起合分（N 板先合后分）		B
	N 板有过电流脱扣器，且 N 板与其他三极一起合分（N 板先合后分）		C
	N 板有过电流脱扣器，且 N 板常通		D
相间隔板 代号 (注 8)	型号解释	代号	
	相间隔板	无	
	零飞弧罩	W	

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：[Signature]

自我声明时间：2024-03-15
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：[Red Seal]