



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2024CQC107502-1172660
(任务编号)

产品名称: 带自动重合闸功能的剩余电流保护断路器

型号: TGM2ALC-250M TGM2ALC-250H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称：带自动重合闸功能的剩余电流保护断路器 型号：TGM2ALC-250M、TGM2ALC-250H 商标：/ 样品数量：7 样品来源：企业送样 收样日期：2024-03-05 完成日期：2024-03-08	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商)：浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGM2ALC-250M、TGM2ALC-250H；Uimp: 8kV；Ui: 1000V；Ue: AC400V；In: 250A(Ir: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A 可调)、200A(Ir: 80A、100A、125A、140A、160A、180A、200A 可调)；过电流脱扣类型：电子式；M 型：Icu: 50kA、Ics: 35kA；H 型：Icu: 70kA、Ics: 50kA；Icw: 3kA/1s；IΔn: 30mA(仅非延时型)、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA+OFF(可调)；额定剩余动作类型：AC 型；剩余电流脱扣器类型：电子式；IΔm: 25%Icu；选择性类别：A 类；自动重合闸时间：20s~60s(仅延时型)；极数：3P+N(3 个保护极，N 极常通，不适用于隔离)；配用的辅助触头 OF；1NO1NC；Uimp: 4kV；Ui: 690V；Ith: 3A；AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.3A；DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A；	
主检：高云燕 签名：高云燕 日期：2024-03-09	
审核：蔡益州 签名：蔡益州 日期：2024-03-09	
签发：马琳 签名：马琳 日期：2024-03-10	
备注：操作性能寿命-S 图；接通分断-T 图；预期波 Y 图；EMC 图； 样品编号： TGM2ALC-250M/3N/Y 带辅助触头：I-1、K-1、Y-1、F1-1、F2-1~F2-2、F3-1；	

