



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2024CQC107502-1157515

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TeB7UE-63DC

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2024CQC107502-1157515 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TeB7UE-63DC 数量: 15 台 商标: / 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2024-02-01 完成日期: 2024-02-29	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeB7UE-63DC; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: DC60V/80V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: A 类; Ics: 7.5kA; Icu: 10kA; 接线方式: 1P+N 外形, 具体接线方式见附页; 产品不适用于隔离;	
主检: 孟佳炜 签名: 	日期: 2024-03-16
审核: 陆林林 签名: 	日期: 2024-03-16
签发: 黄芳 签名: 	日期: 2024-03-16
备注:	



附页

直流接线方式

