



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证

试验报告



☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2024CQC107502-1172656
(任务编号)

产品名称: 带自动重合闸功能的剩余电流保护断路器
型号: TGM2ALC-400M TGM2ALC-400H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 带自动重合闸功能的剩余电流保护断路器 型 号: TGM2ALC-400M; TGM2ALC-400H 商 标: / 样品数量: 7 样品来源: 企业送样 收样日期: 2024-03-05 完成日期: 2024-03-08	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM2ALC-400M; TGM2ALC-400H; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; In:400A(Ir: 160A、200A、225A、250A、315A、350A、400A 可调); 过电流脱扣类型: 电子式; M 型: Icu: 65kA、Ics: 42kA; H 型: Icu: 85kA、Ics: 65kA; Icw: 5kA/1s; IΔn: 30mA (仅非延时型)、50mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA+OFF(可调); 额定剩余动作类型: AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: B 类; 自动重合闸时间: 20s~60s(仅延时型); 极数: 3P+N(3 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离); 配用的辅助触头 OF; 2NO2NC; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;	
主检: 高云燕 签名:  日期: 2024-03-09	
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2024-03-09	
签发: 马 琳 签名:  日期: 2024-03-10	
备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; 预期波-IMC 图; 样品编号: TGM2ALC-400M/3N/Y 带辅助触头: I-1、K-1、Y-1、F1-1、F2-1~F2-2、F3-1;	

