



211108343007



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0483

# CQC 产品认证

## 型式试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他

申请编号: V2024CQC107501-1154875

产品名称: 户外配电箱

型 号: TGJP1

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



## 型式试验报告

申请编号: V2024CQC107501-1154875

样品名称: 户外配电箱

型号: TGJP1

商标: /

样品数量: 样件

样品来源: 企业送样

样品生产序号: /

收样日期: 2024-03-11

完成日期: 2024-03-22

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

试验依据标准: GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: TGJP1

额定电压( $U_n$ ): 380V额定绝缘电压( $U_i$ ): 660V额定频率( $f_n$ ): 50Hz主母线的额定电流( $I_nA$ ): 400A~6A主母线的额定短时耐受电流( $I_{cw}$ ): 10kA

户内型/户外型: 户外型

外壳防护等级: IP44

最大输出回路数: 3回路

主检: 夏蔚宇

签名: 夏蔚宇

日期: 2024-03-22

审核: 袁萍平

签名: 袁萍平

日期: 2024-03-22

签发: 马琳

签名: 马琳

日期: 2024-03-22



备注

备注: 1、样件: #01、#02: 观察窗。  
2、变更信息详见附件表1。