



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2024CQC107502-1161556
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2F-265、265N、2654、2654N,
CJX2F-330、330N、3304、3304N,
CJX2F-400、400N、4004、4004N,
CJX2F-400C, CJX2F-500C, CJX2F-670C

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: CJX2F-2654、 CJX2F-3304、 CJX2F-4004 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 送样 收样日期: 2024-01-29 完成日期: 2024-03-12	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX2F-265、265N、2654、2654N, CJX2F-330、330N、3304、3304N, CJX2F-400、400N、4004、4004N, CJX2F-400C、CJX2F-500C、CJX2F-670C; Uimp: 12kV; Ui: 1250V; Ith: 350A(CJX2F-265、265N、2654、2654N); 400A(CJX2F-400C); 500A(CJX2F-500C); 500A(CJX2F-330、330N、3304、3304N); 600A(CJX2F-400、400N、4004、4004N); 670A(CJX2F-670C); 使用类别: AC-3(仅 CJX2F-265、330、400, CJX2F-2654、3304、4004), AC-4, AC-1(CJX2F-265、2654、CJX2F-330、3304、CJX2F-400、4004, CJX2F-400C、CJX2F-500C、CJX2F-670C); Iq: 50kA(380V); CJX2F-265、265N、2654、2654N: AC-3, Ue: AC380V/660V/690V/1000V; Ie: 265A/170A/170A/112A; CJX2F-265N、2654N: AC-4, Ue: AC380V/690V; Ie: 105A/98A; CJX2F-400C: AC-1, Ue: AC690V; Ie: 400A; CJX2F-330、330N、3304、3304N: AC-3, Ue: AC380V/660V/690V/1000V; Ie: 330A/235A/235A/155A; CJX2F-330N、3304N: AC-4, Ue: AC380V/690V; Ie: 117A/107A; CJX2F-330、3304: AC-1, Ue: AC1140V; Ie: 500A; CJX2F-500C: AC-1, Ue: AC690V; Ie: 500A; CJX2F-400、400N、4004、4004N: AC-3, Ue: AC380V/660V/690V/1000V; Ie: 400A/303A/303A/200A; CJX2F-400N、4004N: AC-4, Ue: AC380V/690V; Ie: 138A/135A; CJX2F-400、4004: AC-1, Ue: AC1140V; Ie: 600A; CJX2F-670C: AC-1, Ue: AC690V; Ie: 670A; Us: AC(110/115)V/(50/60)Hz、AC(220/230)V/(50/60)Hz、AC(380/400)V/(50/60)Hz, DC110V、DC220V; 3P、4P	
主检: 程康松	日期: 2024-03-12
审核: 陈峰	日期: 2024-03-15
签发: 陈峰	日期: 2024-03-18
福建省产品质量检验研究院 2024 年 3 月 18 日	
备注: 1.变更情况(详见附页); 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-21DQ2893; 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原证书编号: CQC2014010304737352; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统)。 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	

附页：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	Ue、Ie 参数变更	CJX2F-265、265N、2654、2654N： AC-3, Ue: AC380V/660V/1000V; Ie: 265A/170A/112A; CJX2F-265N、2654N： AC-4, Ue: AC380V/690V; Ie: 105A/98A; CJX2F-400C： AC-1, Ue: AC690V; Ie: 400A; CJX2F-330、330N、3304、3304N： AC-3, Ue: AC380V/660V/1000V; Ie: 330A/235A/155A; CJX2F-330N、3304N： AC-4, Ue: AC380V/690V; Ie: 117A/107A; CJX2F-330、3304： AC-4, Ue: AC1140V; Ie: 500A; CJX2F-500C： AC-1, Ue: AC690V; Ie: 500A; CJX2F-400、400N、4004、4004N： AC-3, Ue: AC380V/660V/1000V; Ie: 400A/303A/200A; CJX2F-400N、4004N： AC-4, Ue: AC380V/690V; Ie: 138A/135A; CJX2F-400、4004： AC-4, Ue: AC1140V; Ie: 600A; CJX2F-670C： AC-1, Ue: AC690V; Ie: 670A	CJX2F-265、265N、2654、2654N： AC-3, Ue: AC380V/660V/690V/1000V; Ie: 265A/170A/170A/112A; CJX2F-265N、2654N： AC-4, Ue: AC380V/690V; Ie: 105A/98A; CJX2F-400C： AC-1, Ue: AC690V; Ie: 400A; CJX2F-330、330N、3304、3304N： AC-3, Ue: AC380V/660V/690V/1000V; Ie: 330A/235A/235A/155A; CJX2F-330N、3304N： AC-4, Ue: AC380V/690V; Ie: 117A/107A; CJX2F-330、3304： AC-4, Ue: AC1140V; Ie: 500A; CJX2F-500C： AC-1, Ue: AC690V; Ie: 500A; CJX2F-400、400N、4004、4004N： AC-3, Ue: AC380V/660V/690V/1000V; Ie: 400A/303A/303A/200A; CJX2F-400N、4004N： AC-4, Ue: AC380V/690V; Ie: 138A/135A; CJX2F-400、4004： AC-4, Ue: AC1140V; Ie: 600A; CJX2F-670C： AC-1, Ue: AC690V; Ie: 670A