



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

型式试验报告

新申请 变更 其他:




申请编号: 20240425000078

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: TGM3RN-800、TGM3RN-1000、TGM3RN-1250

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: TGM3RN-800、TGM3RN-1000、TGM3RN-1250</p> <p>样品数量: 30</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2024-03-25</p> <p>完成日期: 2024-04-26</p>	<p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM3RN-800、TGM3RN-1000、TGM3RN-1250; U_i: 1000V; U_{imp}: 12kV; U_e: AC380V/AC400V/AC415V; 电子式: I_n: 800A(320A~800A 连续可调)、1000A(400A~1000A 连续可调)、1250A(500A~1250A 连续可调); 热磁式: I_n: 800A、1000A、1250A; 过电流脱扣器类型: 电子式、热磁式; I_{cs}: 50kA; I_{cu}: 70kA; I_{cw}: 15kA/1s; 额定频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: B 类; 极数: 3P; 具有隔离功能; 辅助回路: 1NO1NC; 2NO2NC; I_{th}: 1A; U_i: 500V; U_{imp}: 4kV; AC-15: U_e: AC230/400V; I_e: 0.3A; DC-13: U_e: DC12V/24V/110V/220V; I_e: 0.15A;</p>	
<p>主检: 钱于正 签名:  日期: 2024-04-27</p>	
<p>审核: 傅 炳 签名:  日期: 2024-04-28</p>	
<p>签发: 马 琳 签名:  日期: 2024-04-29</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图</p> <p>生产企业地址信息、描述 1.2)、1.3) 主要结构数据信息以及安全件信息由企业提供, 实验室对此真实性不承担责任</p> <p>样品编号: TGM3RN-1250: I-1、I-2~I-7、I-8、II-1、III-1、III-2、IV-1、F-1、K-1、F1-1、F2-1、F2-2、F3-1、Y-1~Y-2; TGM3RN-1000: I-10、K-3; TGM3RN-800: I-9、II-2、III-3、III-4、K-2;</p> <p>其中 I-2~I-7 共用样品, Y-1~Y-2 提供样块;</p>	