



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308644597

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

刀型触头熔断器

RT16(Z)-(A)2; 熔断体的额定电压 U_n : AC500V/AC690V, DC440V; 熔断体的额定电流 I_n : 125A, 160A, 200A, 224A, 250A, 300A, 315A, 350A, 355A, 400A; 额定短路能力 I_t : 120kA/AC500V, 50kA/AC690V, 100kA/DC440V; 分断范围和使用类别: gG; 熔断器支持件的额定电压 U_n : AC690V, DC440V; 熔断器支持件的额定电流 I_n : 400A; 熔断器支持件的额定冲击耐受电压 U_{imp} : 6kV; 极数: 1P. 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 06 月 19 日 有效期至: 2029 年 06 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308644597

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

RT 16 (Z) - (A) 2

① ② ③ ④ ⑤

①RT: 刀型触头熔断器

②16: 设计代号

③Z: 有 Z 为直流、交流通用, 无 Z 为交流

④A: 有 A 为带撞击器

⑤2: 尺码

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司