



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302633715

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

TGHD□-□/□□□、HD□-□/□□□；见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 12 日 有效期至：2029 年 05 月 26 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 27 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302633715

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGHD□-□/□□□、HD□-□/□□□; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e :
AC415V/690V/800V; I_{th} : 160A、**200A**; I_e : 63A、80A、100A、**125A**、160A、**200A**;
11N: 使用类别: AC-20A; I_{cw} : 5kA/1s; 11NF: 使用类别: AC-21B;
 I_{cw} : 5kA/1s; I_{cm} (峰值): 7.65kA; 极数: 11N: 2P、3P、4P; 11NF: 3P、4P

型号解释:

TG	HD	□	-	□	/	□	□	□
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)

(1) TG: 企业特征代号:

(2) HD: 隔离开关

(3) 设计代号: 11N: 中央操作手柄; 11NF: 中央操作挡板

(4) 额定工作电流(A): 63、80、100、**125**、160、**200**

(5) 极数 (11N: 2-2P, 3-3P, 4-4P; 11NF: 3-3P, 4-4P)

(6) “8” 表示板前接线

(7) 附件代号, “B” 表示带防护罩, 不带防护罩不标注; 11NF 不适用

HD	□	-	□	/	□	□	□
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)

(1) HD: 隔离开关

(2) 设计代号: 11N: 中央操作手柄; 11NF: 中央操作挡板

(3) 额定工作电流 (A): 63、80、100、**125**、160、**200**

(4) 极数 (11N: 2-2P, 3-3P, 4-4P; 11NF: 3-3P, 4-4P)

(5) “8” 表示板前接线

(6) 附件代号, “B” 表示带防护罩, 不带防护罩不标注 (仅对 11N)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司