



中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0503



221121340515

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0302-4448755

(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: TGHD□-□/□□□□ HD□-□/□□□□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



产品名称: 隔离开关 型 号: TGH□-□/□□□、 HD□-□/□□□ 样品数量: 9 台 样品来源: 送样 收样日期: 2024.05.31 完成日期: 2024.06.06	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开 发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中 心大道 288 号										
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格											
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGH□-□/□□□、HD□-□/□□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC415V/690V/800V; Ith: 160A、200A; Ie: 63A、80A、100A、125A、160A、200A; 11N: 使用类别: AC-20A; Icw: 5kA/1s; 11NF: 使用类别: AC-21B; Icw: 5kA/1s; Icm(峰值): 7.65kA; 极数: 11N: 2P、3P、4P; 11NF: 3P、4P											
主检: 左海亮 签名:  日期: 2024.06.06											
审核: 魏益松 签名:  日期: 2024.06.06											
签发: 曾 征 签名:  日期: 2024.06.06											
备注	该申请为变更申请, 具体变更情况详见下表:										
	<table><tr><th>变更内容</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>Ith 变更</td><td>160A</td><td>160A、200A</td></tr><tr><td>Ie 变更</td><td>63A、80A、100A、160A</td><td>63A、80A、100A、125A、160A、200A</td></tr></table>		变更内容	变更前	变更后	Ith 变更	160A	160A、 200A	Ie 变更	63A、80A、100A、160A	63A、80A、100A、 125A 、160A、 200A
	变更内容	变更前	变更后								
	Ith 变更	160A	160A、 200A								
	Ie 变更	63A、80A、100A、160A	63A、80A、100A、 125A 、160A、 200A								
	产品认证情况:										
原证书编号	2024010302633715										
原报告编号及检测机构	V-14201-DC2300987、V-14201-DC204132 (中检质技检验检测科学研究院有限公司)										
根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。											