



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304647119

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

TGC1-09、TGC1-09N、TGCG-09、TGCG-09N、TGCJH-09、TGCJH-09N、TGCK-09、TGCK-09N TGC1-12、
TGC1-12N、TGCG-12、TGCG-12N、TGCJH-12、TGCJH-12N、TGCK-12、TGCK-12N TGC1-18、TGC1-18N、
TGCG-18、TGCG-18N、TGCJH-18、TGCJH-18N、TGCK-18、TGCK-18N 具体技术参数及型号解释见附
页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 25 日 有效期至：2029 年 06 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304647119

证书附页: 第 1 页 共 2 页

TGC1-09、TGC1-09N、TGCG-09、TGCG-09N、TGCJH-09、TGCJH-09N、TGCK-09、TGCK-09N
TGC1-12、TGC1-12N、TGCG-12、TGCG-12N、TGCJH-12、TGCJH-12N、TGCK-12、TGCK-12N
TGC1-18、TGC1-18N、TGCG-18、TGCG-18N、TGCJH-18、TGCJH-18N、TGCK-18、TGCK-18N
Ui: 690V; 极数: 3P;
Ith: TGC1-09、TGC1-09N、TGCG-09、TGCG-09N、TGCJH-09、TGCJH-09N、TGCK-09、TGCK-09N: 20A;
TGC1-12、TGC1-12N、TGCG-12、TGCG-12N、TGCJH-12、TGCJH-12N、TGCK-12、TGCK-12N: 20A;
TGC1-18、TGC1-18N、TGCG-18、TGCG-18N、TGCJH-18、TGCJH-18N、TGCK-18、TGCK-18N: 25A;
使用类别: AC-1、AC-3、AC-4;
防护等级: IP20
Ue: AC220V/230V、AC380V/400V、AC660V/690V;
TGC1-09、TGCG-09、TGCJH-09、TGCK-09: le: 9A(220V/230V; AC-3)、9A(380V/400V; AC-3)、6.6A(660V/690V; AC-3)、3.5A(220V/230V; AC-4)、3.5A(380V/400V; AC-4)、1.5A(660V/690V; AC-4)、20A(220V/230V; 380V/400V; AC-1)
TGC1-09N、TGCG-09N、TGCJH-09N、TGCK-09N:
le: 3.5A(220V/230V; AC-4)、3.5A(380V/400V; AC-4)、1.5A(660V/690V; AC-4)、20A(220V/230V; 380V/400V; AC-1)
TGC1-12、TGCG-12、TGCJH-12、TGCK-12:
le: 12A(220V/230V; AC-3)、12A(380V/400V; AC-3)、8.9A(660V/690V; AC-3)、5A(220V/230V; AC-4)、5A(380V/400V; AC-4)、2A(660V/690V; AC-4)、20A(220V/230V; 380V/400V; AC-1)
TGC1-12N、TGCG-12N、TGCJH-12N、TGCK-12N:
le: 5A(220V/230V; AC-4)、5A(380V/400V; AC-4)、2A(660V/690V; AC-4)、20A(220V/230V; 380V/400V; AC-1)
TGC1-18、TGCG-18、TGCJH-18、TGCK-18:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304647119

证书附页: 第 2 页 共 2 页

Ie: 18A(220V/230V; AC-3)、 18A(380V/400V; AC-3)、 12A(660V/690V; AC-3)、
7.7A(220V/230V; AC-4)、 7.7A(380V/400V; AC-4)、 3.8A(660V/690V; AC-4)、
25A(220V/230V; 380V/400V; AC-1)

TGC1-18N、TGCG-18N、TGCJH-18N、TGCK-18N:

Ie: 7.7A(220V/230V; AC-4)、 7.7A(380V/400V; AC-4)、 3.8A(660V/690V; AC-4)、
25A(220V/230V; 380V/400V; AC-1)

Us: AC24V、AC36V、AC48V、AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V,
50Hz;

AC24V、AC36V、AC48V、AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V,
50Hz/60Hz

配用的辅助触头: 1NO, 1NC; Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A; DC-13:

Ue/Ie: DC220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司