



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304647098

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

TGC1-80、TGC1-80N、TGC1-95、TGC1-95N、TGCG-80、TGCG-80N、TGCG-95、TGCG-95N、
TGCJH-80、TGCJH-80N、TGCJH-95、TGCJH-95N、TGCK-80、TGCK-80N、TGCK-95、TGCK-95N

具体参数见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 25 日 有效期至：2029 年 06 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304647098

证书附页: 第 1 页 共 2 页

TGC1-80、TGC1-80N、TGC1-95、TGC1-95N、TGCG-80、TGCG-80N、TGCG-95、TGCG-95N、
TGCJH-80、TGCJH-80N、TGCJH-95、TGCJH-95N、TGCK-80、TGCK-80N、TGCK-95、TGCK-95N;
Ith: 110A; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Us: 50Hz, AC24V, AC36V, AC48V, AC110V,
AC220V, AC380V, AC400V, AC415V; 50/60Hz, AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V,
AC380V, AC400V, AC415V;
TGC1-80、TGC1-80N、TGCG-80、TGCG-80N、TGCJH-80、TGCJH-80N、TGCK-80、TGCK-80N;
AC-3: Ue: AC220V/230V、380V/400V; Ie: 80A; Ue: AC660V/690V; Ie: 49A;
AC-4: Ue: AC220V/230V、380V/400V; Ie: 37A; Ue: AC660V/690V; Ie: 17.3A;
TGC1-95、TGC1-95N、TGCG-95、TGCG-95N、TGCJH-95、TGCJH-95N、TGCK-95、TGCK-95N;
AC-3: Ue: AC220V/230V、380V/400V; Ie: 95A; Ue: AC660V/690V; Ie: 49A;
AC-4: Ue: AC220V/230V、380V/400V; Ie: 44A; Ue: AC660V/690V; Ie: 21.3A;
使用类别: AC-1, AC-3, AC-4; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20;
配用的辅助触头: 1NO、1NC 和 2 对; Ith: 10A;
AC-15 Ue/Ie: 380V/0.95A; DC-13 Ue/Ie: 220V/0.15A;
型号解释

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304647098

证书附页：第 2 页 共 2 页

<u>TGC</u>	<u>□</u>	<u>—□</u>	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)	(4)

- (1) 交流接触器
- (2) 设计序号 (1、G、JH、K 根据不同的销售渠道来命名)
- (3) AC-3 选择性类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
- (4) 常规：省略不写 N：可逆式交流接触器

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司