



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304647101

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJ40-63, CJ40-80, CJ40-100, CJ40-125; 具体参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 25 日 有效期至：2029 年 06 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304647101

证书附页: 第 1 页 共 1 页

Ui: 690V; Uimp: 8kV; 50Hz/60Hz; CJ40-63: Ith: 80A; AC-1: Ue/Ie: 220V/380V/660V/80A; AC-2, AC-3, AC-4: Ue/Ie: 220V/380V/660V/63A; CJ40-80: Ith: 80A; AC-1: Ue/Ie: 220V/380V/660V/80A; AC-2, AC-3, AC-4: Ue/Ie: 220V/380V/80A, 660V/63A; CJ40-100: Ith: 125A; AC-1: Ue/Ie: 220V/380V/660V/125A; AC-2, AC-3, AC-4: Ue/Ie: 220V/380V/100A, 660V/80A; CJ40-125: Ith: 125A; AC-1: Ue/Ie: 220V/380V/660V/125A; AC-2: Ue/Ie: 220V/380V/125A, 660V/80A; AC-3: Ue/Ie: 220V/380V/125A, 660V/80A; AC-4: Ue/Ie: 220V/125A, 380V/110A, 660V/80A; Us: AC36V、127V、220V、380V, 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助回路: Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 36V/8.5A, 127V/2.4A, 220V/1.4A, 380V/0.82A; 触头种类和对数: 4NO2NC, 3NO3NC, 2NO4NC, 2NO2NC

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司