



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0307-4458383


(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBDLA-32、
TGBDLG-32、TGBDLG-32H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBDLA-32、TGBDLG-32、TGBDLG-32H 数 量: 8 收样日期: 2024-06-05 完成日期: 2024-06-07 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号																		
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格																			
TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBDLA-32 Ue: AC220V/230V/240V (1P+N、2P)、AC380V/400V/415V(3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A; 瞬时脱扣器类型: C 型、D 型; IΔn: 15mA、30mA、50mA、75mA、100mA、300mA; AC 型, 漏电脱扣器类型: 电子式; IΔm: 2kA; 分断能力: TGBDLE-32: I_{cn}=I_{cs}: 6kA; TGBDLE-32H: I_{cn}=10kA, I_{cs}=7.5kA; 极数: 1P+N (N 极不可断开, 不隔离)、2P、3P、3P+N (N 极不可断开, 不隔离)、4P; TGBDLG-32、TGBDLG-32H Ue: AC230V; 极数: 1P+N (N 极不可断开, 不隔离)、2P; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A; 瞬时脱扣器类型: C 型、D 型; IΔn: 15mA、30mA、50mA、75mA、100mA、300mA; AC 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; IΔm: 2kA; 分断能力: TGBDLG-32: I_{cn}=I_{cs}: 6kA; TGBDLG-32H: I_{cn}=10kA, I_{cs}=7.5kA; U_{vo}: 280V$\pm$14V																			
主检: 朱 琳 签名:  日期: 2024-06-11																			
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2024-06-11																			
签发: 马 琳 签名:  日期: 2024-06-11																			
备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; EMS 图																			
<table><tr><th>变更信息</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>[4] 在证书上增加同种产品其它型号</td><td>TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBDLG-32、TGBDLG-32H</td><td>TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBDLA-32、TGBDLG-32、TGBDLG-32H</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010307635451</td></tr><tr><td>已获证型号规格</td><td colspan="2">见 P5 页 5 产品认证情况</td></tr><tr><td>原证书检测机构/报告编号</td><td>浙江省机电产品质量检测所</td><td>C-06801-1C182154</td></tr><tr><td colspan="3">说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效</td></tr></table>	变更信息	变更前	变更后	[4] 在证书上增加同种产品其它型号	TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBDLG-32、TGBDLG-32H	TGBDLE-32、TGBDLE-32H、 TGBDLA-32 、TGBDLG-32、TGBDLG-32H	原证书编号	2024010307635451		已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C182154	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效			
变更信息	变更前	变更后																	
[4] 在证书上增加同种产品其它型号	TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBDLG-32、TGBDLG-32H	TGBDLE-32、TGBDLE-32H、 TGBDLA-32 、TGBDLG-32、TGBDLG-32H																	
原证书编号	2024010307635451																		
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况																		
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C182154																	
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																			