



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308653100

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

圆筒形帽熔断器

RT19-32; 熔断体的额定电压 U_n :AC500V;熔断体的额定电流
 I_n :2A,4A,6A,8A,10A,16A,20A,25A,32A;额定分断能力 I_l :100kA;分断范围和使用类
别:gG; RT19-32:熔断体支持件的额定电压 U_n :AC500V;熔断体支持件的额定电流
 I_n :32A;熔断体支持件的极数:1P; U_{imp} :4kV

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月05日 有效期至:2029年07月04日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

