



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308653091

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

直流熔断器

TGEVR-200 熔断体： 额定电压 U_n : DC750V； 额定电流 I_n : 100A、
120 A、125A、150 A、160 A、180 A、200A；额定分断能力： DC750V/20kA；
DC750V/50kA

产品标准和技术要求

GB/T 13539.4-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 05 日 有效期至：2029 年 07 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

