



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304655964

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

**产品名称和系列、型号、规格**

家用交流接触器

TGCH1N-100□、TGCHK-100□：Ith:100A；Ui:500V；Uimp:6kV；使用类别：AC-7a；  
Ue/Ie：AC250V/100A（2P）、AC400V/100A（4P）；Us：AC24V、AC230V，50/60Hz；  
极数：2P、4P；IP20。型号解释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304655964

证书附页：第 1 页 共 1 页

## 型号解释

TG   CH   1N   -   □   □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)

(1) 企业特征代号

(2) 家用交流接触器

(3) 设计序号：代表祥云款普通型产品

(4) 额定工作电流 (A)

(5) 主触头数量，用两位数表示：十位数字为常开主触头对数，个位数字为常闭主触头对数

\*主触头数量常开、常闭组合方式有：11，20，02，40，22，31

TG   CH   K   -   □   □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)

(1) 企业特征代号

(2) 家用交流接触器

(3) 设计序号：代表建筑专用款产品

(4) 额定工作电流 (A)

(5) 主触头数量，用两位数表示：十位数字为常开主触头对数，个位数字为常闭主触头对数

\*主触头数量常开、常闭组合方式有：11，20，02，40，22，31

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司