



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304657288

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJ40-630、CJ40-800、CJ40-1000; Ui: 690V; Uimp: 8kV; 50Hz/60Hz; CJ40-630: Ith: 800A; Ue/Ie: AC220V/630A, AC380V/630A, AC660V/500A; CJ40-800: Ith: 800A; Ue/Ie: AC220V/800A, AC380V/800A, AC660V/500A; CJ40-1000: Ith: 1000A; Ue/Ie: AC220V/1000A, AC380V/1000A, AC660V/500A; 使用类别: AC-1、AC-2、AC-3; Us: AC127V、AC220V、AC380V, 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助回路: 4NO2NC, 3NO3NC, 2NO4NC; Ith: 16A; AC-15: Ue/Ie: AC127V/4A, 220V/2.3A, 380V/1.3A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 12 日 有效期至：2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

