



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304657226

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJ40-315、CJ40-400、CJ40-500；Ui：690V；Uimp：8kV；Ith：500A；50Hz/60Hz；CJ40-315：AC-1：Ue/Ie：220V/380V/660V/500A；AC-2，AC-3：Ue/Ie：220V/380V/660V/315A；AC-4：Ue/Ie：220V/315A，380V/660V/250A；CJ40-400：AC-1：Ue/Ie：220V/380V/660V/500A；AC-2，AC-3：Ue/Ie：220V/380V/400A，660V/315A；AC-4：Ue/Ie：220V/400A，380V/660V/315A；CJ40-500：AC-1：Ue/Ie：220V/380V/660V/500A；AC-2，AC-3：Ue/Ie：220V/380V/500A，660V/315A；AC-4：Ue/Ie：220V/500A，380V/400A，660V/315A；Us：AC36V、127V、220V、380V，50Hz；极数：3P；配用的辅助回路：Ith：16A；Ue/Ie：AC-15：36V/14A，127V/4A，220V/2.3A，380V/1.3A；触头种类和对数：4NO2NC，3NO3NC，2NO4NC

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 12 日 有效期至：2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

