



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304656435

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

TGC3-32,TGC3-40,TGC3-48,TGC3-32N,TGC3-40N,TGC3-48N;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304656435

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGC3-32,TGC3-40, TGC3-48,TGC3-32N,TGC3-40N,TGC3-48N

Ui:690V; Ith:50A(TGC3-32/TGC3-40), 70A(TGC3-48);

TGC3-32:AC-1:Ue/Ie:220V/50A,380V/50A,690V/50A;

AC-3:Ue/Ie:220V/32A,380V/32A,690V/20A;

AC-4:Ue/Ie:220V/20A,380V/12A,690V/7.5A;

TGC3-40:AC-1:Ue/Ie:220V/50A,380V/50A,690V/50A;

AC-3:Ue/Ie:220V/40A,380V/40A,690V/23A;

AC-4:Ue/Ie:220V/25A,380V/18.5A,690V/9A;

TGC3-48:AC-1:Ue/Ie:220V/70A,380V/70A,690V/70A;

AC-3:Ue/Ie:220V/48A,380V/48A,690V/25A;

AC-4:Ue/Ie:220V/28A,380V/20A,690V/10A;

TGC3-32N:AC-4:Ue/Ie:220V/20A,380V/12A,690V/7.5A;

TGC3-40N:AC-4:Ue/Ie:220V/25A,380V/18.5A,690V/9A;

TGC3-48N:AC-4:Ue/Ie:220V/28A,380V/20A,690V/10A;

Us: AC 24V,36V,48V,110V,220V,380V,50Hz;

极数:3P;外壳防护等级:IP20;

辅助电路:Ith:10A;触头种类和对数:2NO2NC;

Ue/Ie:AC-15:120V/6A,240V/3A,380V/1.9A,480V/1.5A,

500V/1.4A,600V/1.2A;

DC-13:24V/1.5A,48V/0.75A,120V/0.55A,240V/0.27A,

480V/0.15A,600V/0.1A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司