



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304657181

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJT1-100; Ui: 380V;Ith: 100A;Uimp: 6kV; 极数: 3P; 使用类别: AC-1、AC-3;
Ue: AC200V、AC380V; Ie:100A; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、
AC380V/50Hz; 配用的辅助触头: 8NO8NC;Ith:5A;Uimp:4kV;Ui:380V;
AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.47A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

