



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304655951

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

JR28-93 Ue: AC690V; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ie: 23-32A、30-40A、37-50A、
48-65A、55-70A、63-80A、80-93A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; IP20。 辅助
触头: Ui: 380V; Ith: 5A; AC-15: AC380V/1.58A, AC220V/2.73A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

