



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304655961

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

**产品名称和系列、型号、规格**

热过载继电器

JRS2-400、JRS2-630; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC690V; Ie: JRS2-400: 80-125A, 125-200A, 160-250A, 200-320A, 250-400A; JRS2-630: 320-500A, 400-630A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 一常开触头, 一常闭触头; Ith: 5A; 使用类别: AC-15: Ue/Ie: 220V/1.64A, 380V/0.95A。

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 11 日 有效期至: 2029 年 07 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

