



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304654489

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

苏州安来强电子科技有限公司
苏州市高新区泰山路 599 号 4# 厂房四层北

产品名称和系列、型号、规格

直流接触器

TGEVC1-400, TGEVC1-500, TGEVC1-600;Ui:1500V;Uimp:8kV;Ith:600A;
Ue/Ie:DC450V/400A/500A/600A,DC750V/900V/1000V/1500V/100A; 使用类别:DC-1: Us:
DC12V~36V; 极数:1P; 配用的辅助触头(1NO):Ui:250V;Uimp:1.5kV;Ith:3A;
AC-12:Ue/Ie:AC125V/3A; DC-12:Ue/Ie:DC30V/2A;型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 11 日 有效期至：2029 年 05 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304654489

证书附页：第 1 页 共 1 页

TG	EV	C	1	□	□	□	□	□	□
安装方式：无：立式；Y：卧式									
线圈引出方式：无：带引出线；B：引出线+端子；									
辅助触头：无：不带辅助；A：1NO；C：1NC；									
Z：1NO+1NC									
带节能模块：无：单线圈，不带节能板；P：双线圈节									
能板；K：宽电压									
线圈电压：12V-36VDC									
触头极性：无：有极性；W：无极性									
额定电流：400:400A;500:500A;600:600A									
(DC450V 下)									
设计代号									
接触器									
新能源									
企业特征代号									

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司