



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304656376

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

电磁起动器

TGS51-2/H, TGS51-2/NH, TGS51B-2/H, TGS51B-2/NH; 额定冲击耐受电压 (Uimp) : 6kV;
额定绝缘电压 (Ui) : 380V; 额定工作电压 (Ue) : AC380V/AC220V; 额定电流 (Ie) : 0.25A~0.35A,
0.32A~0.5A, 0.45A~0.72A, 0.68A~1.1A, 1A~1.6A, 1.5A~2.4A, 2.2A~3.5A, 3.2A~5.0A,
4.5A~7.2A、6.8A~11A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP10; 配用的辅助触头:
常开常闭的情况和数量: 2NO2NC; Ui: 380V; 约定发热电流 (Ith) : 5A; 使用类别: AC-15:
Ue/Ie: AC380V/0.47A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 11 日 有效期至: 2029 年 07 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

