



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304655954

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

JRS1-80; Ui:690V; Uimp: 6kV; Ue:AC690V; Ie:23~32A, 30~40A, 38~50A, 48~57A, 57~66A, 63~80A; 脱扣级别:10A; 3P; 配用的辅助触头 1NO1NC: Ui:380V, Uimp: 6kV; Ith:5A, AC-15: 380V/0.95A, 220V/1.64A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

