



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304655960

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

JRS2-32、JRS2-45；额定冲击耐受电压（Uimp）：6kV；额定绝缘电压（Ui）：690V；额定工作电压（Ue）：AC690V；额定电流（Ie）：JRS2-32：4~6.3A，6.3~10A，10~16A，12.5~20A，16~25A，20~32A，25~36A；JRS2-45：4~6.3A，5~8A，6.3~10A，8~12.5A，10~16A，12.5~20A，16~25A，20~32A，25~36A，32~40A，36~45A；脱扣级别：10A；外壳防护等级：IP20；极数：3P；配用的辅助触头：常开常闭的情况和数量：1NO、1NC；Ui：380V；约定发热电流（Ith）：5A；使用类别：AC-15；Ue/Ie：220V/1.64A、380V/0.95A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

