



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304657184

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

TGR1-95、TGRH-95、TGRK-95 Ui:690V; Ue:AC690V; Ie: 23-32A、30-40A、37-50A、48-65A、55-70A、63-80A、80-95A, 脱扣级别: 10A, 3P; TGR1-100、TGRH-100、TGRK-100; Ui:690V; Ue:AC690V; Ie: 23-32A、30-40A、37-50A、48-65A、55-70A、63-80A、80-95A、86-100A, 脱扣级别: 10A, 3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

