



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305658420

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

行程开关

JLXK1-111, JLXK1-211, JLXK1-311, JLXK1-411, JLXK1-511; U_i : 380V; U_{imp} : 2.5kV; AC-15: U_e/I_e : AC380V/0.8A; DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.1A; I_{th} : 5A; 防护等级: IP62;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 16 日 有效期至：2029 年 07 月 15 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

