



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307663553

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TeM5DC-250HU; Ui: 1500V; Uimp: 12kV; Ue: DC1500V; In: 63A、80A、100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式; 选择性类别: A 类; M 型: $I_{cs}=I_{cu}$: 20kA($\tau=10ms$); H 型: $I_{cs}=I_{cu}$: 40kA($\tau=5ms$); 接线方式: 3P 外形; 具体接线方式见附页; 产品适用于隔离; 产品适用于 PV; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; I_{th} : 3A; AC-15: Ue/ Ie: AC400V/1.5A ; DC-13: Ue/ Ie: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 25 日 有效期至: 2029 年 07 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307663553

证书附页：第 1 页 共 2 页

3.3 型号的解释：

Te M 5 DC- 250 HU □ □ / 3 3 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(1)企业特征代号：Te

(2)塑料外壳式断路器：M

(3)设计序号：5

(4)产品类型代号：DC-直流式；

(5)壳架等级额定电流(A)：250

(6)高电压：HU

(7)分断等级代号：M 型：Ics=20kA H 型：Ics=40kA

(8)操作方式代号：无代号：手柄直接操作；

(9)极数代号：3：3P 外形；

(10)脱扣方式：2：电磁式脱扣器；3：热磁式脱扣器

(11)附件代号：

00：内部无附件

08：报警触头

10：分励脱扣器

20：单辅助触头

60：双辅助触头

18：报警触头+分励脱扣器

28：报警触头+单辅助触头

68：报警触头+双辅助触头

40：分励脱扣器+单辅助触头

48：报警触头+分励脱扣器+单辅助触头

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307663553

证书附页：第 2 页 共 2 页

直流接线方式



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司