



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661245

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
TeM7DC-400；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 19 日 有效期至：2029 年 07 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307661245

证书附页: 第 1 页 共 3 页

TeM7DC-400C, TeM7DC-400L, TeM7DC-400M, TeM7DC-400H, TeM7DC-400S, TeM7DC-400R

Ui:1000V(DC);Uimp: 8kV;

Ue:DC750V/1000V;

In:250A, 315A, 350A, 400A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

C 型:DC750V/DC1000V: Ics=Icu:25kA;

L 型:DC750V/DC1000V: Ics=Icu:36kA;

M 型:DC750V/DC1000V: Ics=Icu:50kA;

H 型:DC750V: Ics=Icu:85kA;DC1000V: Ics=Icu:50kA;

S 型:DC750V: Ics=Icu:100kA;DC1000V: Ics=Icu:50kA;

R 型:DC750V: Ics=Icu:110kA;DC1000V: Ics=Icu:50kA;

选择性类别: A 类;

直流接线方式: 750V 为三极串(3P 外形), 1000V 为四极串(4P 外形);直流接线图见附页 1;


配用的辅助触头:1N01NC, 2N02NC; Ith:3A;

Ui:400V;Uimp:4kV;AC-15:Ue/Ie:AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A

附页:

直流接线图:



型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661245

证书附页：第 2 页 共 3 页



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307661245

证书附页: 第 3 页 共 3 页

- 注: 1) 分断级别代号:C、L、M、H、S、R;
2) 操作方式代号:手柄操作无代号, 转动手柄操作 Z 表示;
3) 3 表示三极串(3P 外形); 4 表示四极串(4P 外形);
4) 脱扣方式: 2 代表短路保护, 3 代表过载保护+短路保护;
5) 附件代号:
00: 内部无附件
08: 报警触头
10: 分励脱扣器
30: 欠压脱扣器
20: 单辅助触头
21: 双辅助触头
22: 三辅助触头
23: 四辅助触头
18: 报警触头+分励脱扣器
38: 报警触头+欠压脱扣器
28: 报警触头+单辅助触头
68: 报警触头+双辅助触头
67: 报警触头+三辅助触头
66: 报警触头+四辅助触头
40: 分励脱扣器+单辅助触头
41: 分励脱扣器+双辅助触头
42: 分励脱扣器+三辅助触头
43: 分励脱扣器+四辅助触头
70: 欠压脱扣器+单辅助触头
71: 欠压脱扣器+双辅助触头
72: 欠压脱扣器+三辅助触头
73: 欠压脱扣器+四辅助触头
48: 报警触头+分励脱扣器+单辅助触头
47: 报警触头+分励脱扣器+双辅助触头
46: 报警触头+分励脱扣器+三辅助触头
45: 报警触头+分励脱扣器+四辅助触头
78: 报警触头+欠压脱扣器+单辅助触头
77: 报警触头+欠压脱扣器+双辅助触头
76: 报警触头+欠压脱扣器+三辅助触头
75: 报警触头+欠压脱扣器+四辅助触头

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司