



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307661250

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

TeB5LE-40, TeB5LE-40H; Ui:690V; Ue:AC220V/230V/240V;
Uimp:4kV; In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D
型; TeB5LE-40: Ics=Icn=6kA; TeB5LE-40H: Ics=7.5kA, Icn=10kA; IΔ n: 30mA, 50mA/AC 型;
IΔ m: 2kA; 极数: 1P+N(一个保护极; N 极可开闭).

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 19 日 有效期至: 2029 年 07 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

