



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661122

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

TeW5-2000、TeW5-2000/4、TeW5-2000M、TeW5-2000M/4、TeW5F-2000、
TeW5F-2000/4、TeW5F-2000HU、TeW5F-2000HU/4；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 19 日 有效期至：2029 年 07 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307661122

证书附页: 第 1 页 共 2 页

TeW5-2000、TeW5-2000/4、TeW5-2000M、TeW5-2000M/4、TeW5F-2000、TeW5F-2000/4

TeW5F-2000HU、TeW5F-2000HU/4;

Ui: 1250V; Uimp: 12kV; In: 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 1900A, 2000A;

TeW5-2000、TeW5-2000/4、TeW5-2000M、TeW5-2000M/4、TeW5F-2000、TeW5F-2000/4:

Ue: AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/AC690V;

TeW5F-2000HU、TeW5F-2000HU/4: Ue: AC800V、AC1000V、AC1140V;

过电流脱扣器类型: 电子式;

TeW5-2000M、TeW5-2000M/4: AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/AC690V:

Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s, 50kA/3s;

TeW5-2000、TeW5-2000/4、TeW5F-2000、TeW5F-2000/4:

AC380V/AC400V/AC415V: Ics=85kA; Icu=85kA; Icw=85kA/1s, Icw=50kA/3s;

AC660V/AC690V: Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s, Icw=50kA/3s;

TeW5F-2000HU、TeW5F-2000HU/4:

AC800V: Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=60kA/1s;

AC1000V: Ics=55kA; Icu=55kA; Icw=55kA/1s;

AC1140V: Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s;

选择性类别: B 类; 适用频率: 50/60Hz; 极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 QTW45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

分励脱扣器 FTW45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V, DC220V;

闭合线圈 BG45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V, DC220V;

配用的辅助触头 F-W1 (4NO4NC、6NO6NC、8NO8NC、10NO10NC): Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/2A; DC-13: Ue/Ie: DC250V/0.3A;

型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661122

证书附页：第 2 页 共 2 页

Te	W	S	F -	2000	□ /	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 无：常规销售渠道代号（经济型、常规型）；F：其他销售渠道代号（常规型、高电压普通分断型）
- (5) 壳架等级额定电流（A）
- (6) M：经济型；HU：高电压普通分断型（常规销售渠道无高电压普通分断型），无：常规型
- (7) 断路器的极数，三极无标志，四极用“4”表示

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司