



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307663556

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

THM1-630L, THM1-630M, THM1-630H Ui:800V; Ue:AC400V(L, M, H 型), AC690V(M 型);
In:400A, 500A, 630A; 过电流脱扣器类型:热磁式, 电磁式; 选择性类别:A 类; 脱扣级别:10;
Ue:AC400V:Ics:38kA(L 型); 49kA(M 型); 65kA(H 型); Icu:50kA(L 型); 65kA(M 型); 100kA(H 型);
Ue:AC690V:Ics:16.5kA(M 型); Icu:22kA(M 型); 3P, 4P; 配用的辅助触
头:AC-15:Ue:380V; Ie:0.4A; DC-13:Ue:220V; Ie:0.15A; 型号详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 25 日 有效期至: 2029 年 07 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307663556

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释:

TH M 1 - 630 □ □ □ / □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ①TH: 企业代号
②M: 塑料外壳式断路器
③1: 设计序号
④630: 壳架等级额定电流
⑤□: 分断能力级别代号 (L 为标准型, M 为较高型, H 为高分断型)
⑥□: 接线方式代号 (不标代号为板前接线, B 为板后接线, C 为插入式)
⑦□: 操作方式代号 (不标代号为手柄操作, Z 为转动手柄操作, D 为电动操作)
⑧□: 极数代号 (3 为三极, 4 为四极)
⑨□: 脱扣器型式及附件代号
⑩□: 用途代号 (不标代号为配电用, 2 为保护电动机用断路器)

附件名称 附件代号 脱扣器方式	无	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励脱扣器欠压脱扣器	一组辅助触头	辅助触头欠压脱扣器	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	一组辅助触头报警触头	辅助触头欠压脱扣器报警触头
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270	218	228	238	248	268	278
热磁式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370	318	328	338	348	368	378

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司