



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303666836

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

接触器式继电器

TGJ1-40、TGJ1-31、TGJ1-22、TGJ1-13、TGJ1-04; AC-15: Ue: AC220V; Ie: 1.6A; AC380V; Ie: 0.95A; DC-13: Ue: AC220V; Ie: 0.15A; Ith: 10A; Us: AC24V、36V、48V、110V、220V、380V、400V、415V; Ui: 690V; Uimp: 6kV; IP20;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 30 日 有效期至：2029 年 07 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

