



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673072

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

TGB1NL-40、TGB1NL-63 Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V/AC240V ; TGB1NL-63:
In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; TGB1NL-40: In: 6A、10A、16A、
20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C 型、B 型; IΔn: 30mA、100mA、300mA/AC 型、A
型; 电磁式; IΔ m: 500A(TGB1NL-40)、IΔ m: 630A(TGB1NL-63); Ics=Icn: 6000A; 极数: 1P+N
(一个保护极, N 极可开闭); 隔离: 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.21-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 08 日 有效期至: 2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

