



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672010

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

TGCA-7511, TGCA-7511N, TGCA-8511, TGCA-8511N, TGCA-10011, TGCA-10011N,
详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304672010

证书附页: 第 1 页 共 2 页

TGCA-7511,TGCA-7511N,TGCA-8511,TGCA-8511N,TGCA-10011,TGCA-10011N
Ith: TGCA-7511, TGCA-7511N: 90A; TGCA-8511, TGCA-8511N: 100A;
TGCA-10011, TGCA-10011N: 110A;
Ui:690V;Uimp:8kV;
AC-1: TGCA-7511, TGCA-7511N:Ue/Ie:220V/230V,380V/400V/90A;
TGCA-8511, TGCA-8511N:Ue/Ie:220V/230V,380V/400V/100A;
TGCA-10011, TGCA-10011N :Ue/Ie:220V/230V,380V/400V/110A;
AC-3: TGCA-7511:Ue/Ie:220V/230V/75A ;380V/400V/75A; 660V/690V/42A;
TGCA-8511 :Ue/Ie: 220V/230V/85A;380V/400V/85A; 660V/690V/49A;
TGCA-10011 :Ue/Ie: 220V/230V/100A;380V/400V/100A; 660V/690V/49A;
AC-4: TGCA-7511,
TGCA-7511N:Ue/Ie:220V/230V/37A;380/400V/37A;660V/690V/17.3A;
TGCA-8511, TGCA-8511N :
Ue/Ie:220V/230V/44A;380V/400V/44A;660V/690V/21.3A;
TGCA-10011, TGCA-10011N:
Ue/Ie:220V/230V/54A;380V/400V/54A;660V/690V/27A;
Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz ;
AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V, 50/60Hz;
使用类别: AC-1, AC-3,AC-4;极数:3P;
辅助电路: 1NO,1NC,2 对; Ith:10A;Ui:690V;Uimp:6kV;
AC-15:1.6A/220V,0.95A/380V, DC-13:0.15A/220V.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672010

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司