



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669644

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器 (MCCB)

TeM5E□-250L、TeM5E□-250M、TeM5E□-250H；详情见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 02 日 有效期至：2029 年 06 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307669644

证书附页: 第 1 页 共 2 页

TeM5E□-250L、TeM5E□-250M、TeM5E□-250H;
Ue: AC380/400/415V、AC660/690V;
Ui (TeM5EX): 800V; Ui (TeM5E): 1000V; Uimp: 8kV;
In: 250A (Ir: 100A、110A、125A、140A、150A、160A、180A、200A、225A、250A 分级可调);
过电流脱扣器类型: 电子式;
AC380/400/415V: Ics: 35kA (L 型), Icu: 35kA (L 型); Icw: 3kA/1s (L 型);
Ics: 50kA (M 型), Icu: 50kA (M 型); Icw: 3kA/1s (M 型);
Ics: 50kA (H 型), Icu: 85kA (H 型); Icw: 3kA/1s (H 型);
AC660/690V: Ics: 10kA (L 型), Icu: 10kA (L 型);
Ics: 10kA (M 型), Icu: 10kA (M 型);
Ics: 10kA (H 型), Icu: 20kA (H 型);
选择性类别: A 类; 适用频率: 50/60Hz;
极数: 3P、3P+N (三个保护极, N 极不可开闭); 4P (三个保护极, N 极可开闭);
4P;
产品适用于隔离 (3P+N 除外);
配用的辅助触头 OF-M、报警触头 SD-M: (1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC); Ith:
3A;
AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
欠电压脱扣器 QT: Us: AC220/230V、AC380/400V;
预付费分励脱扣器 FT: Us: AC220V;
电动操作机构 CD2: Us: AC220/230V、AC380/400V;
电子分励报警附件: Us: AC220V、DC24V;

型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307669644

证书附页: 第 2 页 共 2 页

Te M 5 E □ - 250 □ □ □ □ □ □ / □ □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

- ① Te: 企业特征代号
- ② M: 塑料外壳式断路器
- ③ 5: 设计序号
- ④ E: 电子式
- ⑤ X: 其他渠道代号, 无: 常规产品
- ⑥ 250: 壳架等级电流(A)
- ⑦ □: 短路分断能力级别 (见注 1)
- ⑧ □: 操作方式代号 (见注 2)
- ⑨ □: 极数代号 (见注 3)
- ⑩ □: 脱扣方式代号 (见注 4)
- ⑪ □: 附件代号 (见注 5)
- ⑫ □: 用途代号 (见注 6)
- ⑬ □: 3 N、4P 产品 N 极代号 (见注 7)
- ⑭ □: 预付费代号 (见注 8)
- ⑮ □: 过载报警不跳闸代号 (见注 9)
- ⑯ □: 控制器功能代号 (见注 10)
- ⑰ □: 安装方式 (见注 11)
- ⑱ □: 零飞弧代号 (见注 12)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司