



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673275

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

TGBH-63、TGBH-63M、TGB1N-63S；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307673275

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGBH-63 、 TGBH-63M 、 TGB1N-63S ; Ue :
AC(220V/230V/240V)/(380V/400V/415V)(1P) 、 AC220V/230V/240V(1P+N) 、
AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P); Ui: 690V; Uimp: 4kV; In: 1A、2A、
3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣
类型: B 型、C 型、D 型; 分断能力: $I_{cn}=I_{cs}$: 4500A; 极数: 1P (带一个保护
极)、1P+N(带一个保护极, N 极可开闭)、2P (带两个保护极)、3P (带三个保护
极)、3P+N(带三个保护极, N 极可开闭)、4P (带四个保护极); 额定频率: 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司