



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304671846

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

TGC1-2511,TGC1-2511N,TGC1-3211,TGC1-3211N,TGC1-3811,TGC1-3811N,TGCG-2511,
TGCG-2511N,TGCG-3211,TGCG-3211N,TGCG-3811,TGCG-3811N,TGCJH-2511,TGCJH-2511N,
TGCJH-3211,TGCJH-3211N,TGCJH-3811,TGCJH-3811N,TGCK-2511,TGCK-2511N,TGCK-3211,
TGCK-3211N,TGCK-3811,TGCK-3811N,TGC1-2511x,TGC1-2511xN,TGC1-3211x,TGC1-3211xN,
TGC1-3811x,TGC1-3811xN; 具体参数和型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304671846

证书附页: 第 1 页 共 2 页

TGC1-2511,TGC1-2511N,TGC1-3211,TGC1-3211N,TGC1-3811,TGC1-3811N,TGC
G-2511,TGCG-2511N,TGCG-3211,TGCG-3211N,TGCG-3811,TGCG-3811N,TGCJ
H-2511,TGCJH-2511N,TGCJH-3211,TGCJH-3211N,TGCJH-3811,TGCJH-3811N,T
GCK-2511,TGCK-2511N,TGCK-3211,TGCK-3211N,TGCK-3811,TGCK-3811N,TG
C1-2511x,TGC1-2511xN,TGC1-3211x,TGC1-3211xN,TGC1-3811x,TGC1-3811xN;
Ui:690V;Uimp:6kV;

Ith:40A(TGC1-2511,TGC1-2511x,TGC1-2511xN,TGC1-2511N,TGCG-2511,TGCG-
2511N,TGCJH-2511,TGCJH-2511N,TGCK-2511,TGCK-2511N),

50A(TGC1-3211,TGC1-3211x,TGC1-3211xN,TGC1-3211N,TGCG-3211,TGCG-321
1N,TGCJH-3211,TGCJH-3211N,TGCK-3211,TGCK-3211N),

50A(TGC1-3811,TGC1-3811x,TGC1-3811xN,TGC1-3811N,TGCG-3811,TGCG-381
1N,TGCJH-3811,TGCJH-3811N,TGCK-3811,TGCK-3811N);

TGC1-2511,TGC1-2511x,TGCG-2511,TGCJH-2511,TGCK-2511:

AC-1:Ue:AC220V/230V,380V/400V Ie:40A

AC-3:Ue:AC220V/230V,380V/400V Ie:25A

Ue:AC660V/690V Ie:18A

AC-4:Ue:AC220V/230V,380V/400V Ie:8.5A

Ue:AC660V/690V Ie:4.4A

TGC1-2511N,TGC1-2511xN,TGCG-2511N,TGCJH-2511N,TGCK-2511N:

AC-1:Ue:AC220V/230V,380V/400V Ie:40A

AC-4:Ue:AC220V/230V,380V/400V Ie:8.5A

Ue:AC660V/690V Ie:4.4A

TGC1-3211,TGC1-3211x,TGCG-3211,TGCJH-3211,TGCK-3211:

AC-1:Ue:AC220V/230V,380V/400V Ie:50A

AC-3:Ue:AC220V/230V,380V/400V Ie:32A

Ue:AC660V/690V Ie:22A

AC-4:Ue:AC220V/230V,380V/400V Ie:12A

Ue:AC660V/690V Ie:7.5A

TGC1-3211N,TGC1-3211xN,TGCG-3211N,TGCJH-3211N,TGCK-3211N:

AC-1:Ue:AC220V/230V,380V/400V Ie:50A

AC-4:Ue:AC220V/230V,380V/400V Ie:12A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304671846

证书附页: 第 2 页 共 2 页

Ue:AC660V/690V Ie:7.5A
TGC1-3811,TGC1-3811x,TGCG-3811,TGCJH-3811,TGCK-3811:
AC-1:Ue:AC220V/230V,380V/400V Ie:50A
AC-3:Ue:AC220V/230V,380V/400V Ie:38A
Ue:AC660V/690V Ie:22A
AC-4:Ue:AC220V/230V,380V/400V Ie:14A
Ue:AC660V/690V Ie:8.9A
TGC1-3811N,TGC1-3811xN,TGCG-3811N,TGCJH-3811N,TGCK-3811N:
AC-1:Ue:AC220V/230V,380V/400V Ie:50A
AC-4:Ue:AC220V/230V,380V/400V Ie:14A
Ue:AC660V/690V Ie:8.9A
使用类别:AC-1,AC-3,AC-4;
Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz;
AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50/60Hz;
极数:3P;IP20;
配用的辅助触头(1NO,1NC,2 对):
Ith:10A;Ui:690V;Uimp:6kV;
AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A, AC220V/1.6A
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A.

型号解释:

TG C □ - □□ 11 □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1)企业特征代号
(2)交流接触器(3)设计序号(1、G、JH、K 根据不同的销售渠道来命名)
(4)AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
(5)辅助触头种类和对数(11: 1NO+1NC)
(6)常规: 省略不写为派生款; x: 常规款
(7)常规: 省略不写 N:可逆接触器

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司