



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304666830

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

切换电容器接触器

CJ19-25 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 17A; Ith: 25A; Ui: 690V; Uimp: 8kV;
Us: AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V; 使用类别: AC-6b; Qe: 6kvar (AC220V)、
12kvar (AC380V)、18kvar (AC660V); 极数: 3P; 50/60Hz; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V;
Ie: 0.95A; DC-13 Ue: DC220V; Ie: 0.15A; Ith: 10A; Ui: 690V; Uimp: 8kV; 1NO1NC

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 30 日 有效期至：2029 年 07 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

