



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669664

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器 (MCCB)

TeM5E□-100L、TeM5E□-100M、TeM5E□-100H、TeM5E□-125L、TeM5E□-125M、
TeM5E□-125H；参数及型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 02 日 有效期至：2029 年 06 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307669664

证书附页: 第 1 页 共 3 页

TeM5E□-100L、TeM5E□-100M、TeM5E□-100H、TeM5E□-125L、TeM5E□-125M、
TeM5E□-125H; U_i : 1000V (TeM5E) / 800V (TeM5EX); U_{imp} : 8kV; U_e :
AC380/400/415V、AC660/690V;

I_n : 32A、63A、100A (TeM5E□-100L、TeM5E□-100M、TeM5E□-100H)

32A、63A、100A、125A (TeM5E□-125L、TeM5E□-125M、TeM5E□-125H、);

过电流脱扣器类型: 电子式;

L 型: AC380/400/415V: I_{cs} : 25kA、 I_{cu} : 25kA、 I_{cw} : 2kA/1s、AC660/690V:
 I_{cs} : 10kA、 I_{cu} : 10kA;

M 型: AC380/400/415V: I_{cs} : 50kA、 I_{cu} : 50kA、 I_{cw} : 2kA/1s、AC660/690V:
 I_{cs} : 10kA、 I_{cu} : 10kA;

H 型: AC380/400/415V: I_{cs} : 50kA、 I_{cu} : 85kA、 I_{cw} : 2kA/1s、AC660/690V:
 I_{cs} : 10kA、 I_{cu} : 20kA;

选择性类别: A 类; 极数: 3P、3P+N (N 极常通, 不可开闭)、4P (3 个保护极, N 极
可开闭)、4P; 适用于隔离 (3P+N 除外); 50/60Hz;

配用的辅助触头 OF-M、报警触头 SD-M: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; U_i : 690V、
 I_{th} : 3A; AC-15: U_e/I_e : AC380/400/415V/0.3A;

DC-13: U_e/I_e : DC110V/DC220/250V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱
扣器 QT: U_s : AC220/230V、AC380/400V;

电动操作机构 CD2: U_s : AC220/230V、AC380/400V;

预付费分励 FT: U_s : AC220V;

电子分励报警附件 (带通讯) U_s : AC220/230V、DC24V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669664

证书附页：第 2 页 共 3 页

型号的解释：

Te M □ EX-□□□ / □□□□□□□□□□

① ②③④⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

①Te: 企业特征代号

②M: 塑料外壳式断路器

③5: 设计序号

④E: 电子式

⑤X: 其他渠道代号，无：常规产品

⑥□: 电流段代号(100: 100A; 125: 125A)

⑦□: 短路分断能力级别（见注 1）

⑧□: 操作方式代号（见注 2）

⑨□: 极数代号（见注 3）

⑩□: 脱扣方式代号（见注 4）

⑪□: 附件代号（见注 5）

⑫□: 用途代号（见注 6）

⑬□: 3 N、4P 产品 N 极代号（见注 7）

⑭□: 预付费代号（见注 8）

⑮□: 过载报警不跳闸代号（见注 9）

⑯□: 控制器功能代号（见注 10）

⑰□: 安装方式（见注 11）

⑱□: 零飞弧代号（见注 12）

⑱□: 控制器功能代号（见注 10）

⑰□: 安装方式（见注 11）

⑱□: 零飞弧代号（见注 12）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307669664

证书附页: 第 3 页 共 3 页

短路分断能力级别 (注 1)	型号解释	代号	操作方式代号 (注 2)	型号解释	代号
	标准分断型	L		手柄直接操作	无
	较高分断型	M		转动手柄操作	Z
	高分断型	H		电动操作	P
	型号解释		脱扣方式代号 (注 4)	型号解释	代号
	1			电子式	3
	线				
	四极				
附件代号 (注 5)	附件种类		代号		
	无		00		
	报警触头		08		
	分励脱扣器		10		
	辅助触头		20		
	欠电压脱扣器		30		
	分励脱扣器、辅助触头		40		
	欠电压脱扣器、分励脱扣器		50		
	二组辅助触头		60		
	欠电压脱扣器、辅助触头		70		
	分励脱扣器、报警触头		18		
	辅助触头、报警触头		28		
	欠电压脱扣器、报警触头		38		
	分励脱扣器、辅助触头、报警触头		48		
用途代号 (注 6)	型号解释	代号	预付费代号 (注 8)	型号解释	代号
	配电用保护	无		没有预付费	无
	电动机保护	2		预付费	F
3 N、4 P 产 品 N 极代 号(注 7)	型号解释		代号		
	N 极无过电流脱扣器, 且 N 极常通		A		
	N 极无过电流脱扣器, 且 N 极与其他三极一起合分(N 极先合后分)		B		
	N 极有过电流脱扣器, 且 N 极与其他三极一起合分(N 极先合后分)		C		
	N 极有过电流脱扣器, 且 N 极常通		D		
过载报警不 跳闸代号 (注 9)	型号解释	代号	安装方式 (注 11)	型号解释	代号
	无报警可调	无		固定式板前	无
	有报警可调	III		插入式板后	C
				插入式板前	F
控制器功能 代号(注 10)	型号解释	代号	零飞弧代号 (注 12)	型号解释	代号
	六旋钮控制器	无		无零飞弧	无
	三旋钮控制器	E1		有零飞弧	W

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司