



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673367

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

TGL1N-80、TGL1N-80H; Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V/240V (2P) ; AC400V/415V (4P) ; In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A; I Δ n: 10mA(只做 AC 型 In $\leq$ 32A)、30mA、100mA、300mA/A 型、AC 型; 漏电脱扣器类型:电磁式; TGL1N-80: I Δ m: 1000A; Im: 1000A; Inc: 6000A; I Δ c: 6000A; TGL1N-80H: I Δ m: 1000A; Im: 1000A; Inc: 10000A; I Δ c: 10000A; 极数: 2P、4P; 额定频率: 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB/T 16916.1-2014; GB/T 16916.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 08 日 有效期至: 2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

