



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673270

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

TGBK-63、TGBK-63H、TGB1-63、TGB1-63H、TGBK-63L、TGBK-63HL、TGBT-63、
TGBK-63M；参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673270

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGBK-63、TGBK-63H、TGB1-63、TGB1-63H、TGBK-63L、TGBK-63HL、TGBT-63、TGBK-63M；

Ui：690V；Uimp：4kV；

Ue：AC220V/380V、230V/400V、240V/415V(1P)；AC220V/230V/240V(1P+N)；AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V(2P)；AC380V/400V/415V(3P、3P+N、4P) (TGBK-63、TGBK-63H、TGB1-63、TGB1-63H、TGBK-63L、TGBK-63HL、TGBT-63、TGBK-63M)，DC60V/125V(1P)、DC110V/250V(2P) (TGBK-63、TGBK-63H、TGB1-63、TGB1-63H、TGBK-63L、TGBK-63HL)；

In：1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；

瞬时脱扣类型：B 型、C 型、D 型；

Icn：10000A；Ics：7500A[仅 TGBK-63、TGB1-63、TGBK-63L：AC220V/230V/240V(2P)、DC60V(1P)、DC110V(2P)、TGBK-63H、TGB1-63H、TGBK-63HL]；Ics=Icn：6000A；

极数：1P (带一个保护极)、1P+N (带一个保护极，N 极可开闭)、2P (带二个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (带三个保护极，N 极可开闭)、4P (带四个保护极)；

交流适用频率：50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司