



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673366

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

TGB1NLB-63、TGBGLB-63、TGBGLE-63; Ue: AC220V/230V/240V(1P+N、2P)、AC 380V/400V/415V(3P、3P+N、4P); Ui: 690V; Uimp: 4kV; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣器类型: C 型、D 型; I Δ n: 30mA、50mA、100mA、300mA, AC 型、B 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; I Δ m: 2000A; Ics=Icn: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离)、2P (带两个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (带三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离)、4P (带四个保护极)

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008; GB/T 22794-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 08 日 有效期至: 2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

