



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304671850

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

电动机综合保护器

JD-5C; U_i : 690V; U_{imp} : 6kV; U_e : AC220V、380V; I_e : 1A~5A、1A~10A、2A~20A、
8A~40A、10A~100A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; IP10; 配用的辅助触头: 1NO,
1NC; U_i : 400V; U_{imp} : 2.5kV; I_{th} : 1A; AC-15: U_e/I_e : AC220V/0.1A、AC380V/0.1A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 07 日 有效期至: 2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

