



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672208

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

TGCA-3211, TGCA-3211N, TGCA-3811, TGCA-3811N, 规格详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304672208

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGCA-3211,TGCA-3211N,TGCA-3811,TGCA-3811N
Ith:50A; Ui:690V;Uimp:6kV;
AC-1: TGCA-3211:Ue/Ie:220V/230V;380V/400V/50A;
TGCA-3811 :Ue/Ie:220V/230V;380V/400V/50A;
TGCA-3211N: Ue/Ie:220V/230V;380V/400V/50A;
TGCA-3811N: Ue/Ie:220V/230V;380V/400V/50A;
AC-3:TGCA-3211:Ue/Ie:220V/230V/32A ;380V/400V/32A; 660V/690V/22A;
TGCA-3811:Ue/Ie: 220V/230V/38A;380V/400V/38A; 660V/690V/22A;
AC-4: TGCA-3211: Ue/Ie:220V/230V/12A;380V/400V/12A;660V/690V/7.5A ;
TGCA-3811 :Ue/Ie:220V/230V/14A;380V/400V/14A;660V/690V/8.9A ;
TGCA-3211N: Ue/Ie:220V/230V/12A;380V/400V/12A;660V/690V/7.5A ;
TGCA-3811N: Ue/Ie:220V/230V/14A;380V/400V/14A;660V/690V/8.9A ;
Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz ;
AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V, 50/60Hz;
使用类别: AC-1, AC-3,AC-4;
极数:3P;
辅助电路: 1NO,1NC,2 对; Ith:10A;Ui:690V;Uimp:6kV;
AC-15:1.6A/220V,0.95A/380V, DC-13:0.15A/220V.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司