



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304666825

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

切换电容器接触器

TGCC1-63 Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ie: 43A; 使用类别: AC-6b; 极数: 3P; IP20; Qe: 220V/230V: 20kvar; 380V/400V: 35kvar; 660V/690V: 48kvar; 控制电源电压 Us: 50Hz: AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V; 50Hz/60Hz: AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V; 辅助触头: Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A; 使用类别: AC-15; Ue/Ie: 380V/0.95A、DC-13; Ue/Ie: 220V/0.15A; 种类和对数: 2NO1NC, 1NO2NC, 3对

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 30 日 有效期至：2029 年 07 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

