



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307668930

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器

TGM3RC-125C/3N, TGM3RC-125L/3N; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; In: 125A; 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics: 18kA(C 型), 25kA(L 型); Icu: 25kA(C 型), 35kA(L 型); Icw: 3kA/1s; IΔn: 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 150mA, 200mA, 300mA, 400mA, 500mA, 600mA, 700mA, 800mA, 900mA, 1000mA (任意档组合, 可调), AC 型; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; IΔm: 8.75kA; TD 型 CBAR 的重合闸延时时间: 20-60s; 选择性类别: A 类; 极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭); 50/60Hz; 不适用隔离

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 01 日 有效期至: 2029 年 07 月 31 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

