



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303671869

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

接触器式继电器

JZC1-44、JZC1-53、JZC1-62、JZC1-71、JZC1-80、JZC1-04、JZC1-13、JZC1-22、
JZC1-31、JZC1-40；Uimp：6kV；Ui：660V；Ith：10A；AC-15：Ue/Ie：380V/0.95A；
DC-13：220V/0.15A；型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303671869

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

$\frac{JZ}{(1)}$ $\frac{C}{(2)}$ $\frac{1-}{(3)}$ $\frac{\square}{(4)}$ $\frac{\square}{(5)}$ / $\frac{Z}{(6)}$

(1) 继电器

(2) 接触器式

(3) 设计序号

(4) 常开触头对数*

(5) 常闭触头对数*

(6) 有 Z 表示直流型，无 Z 表示交流型

* 常开、常闭辅助触头组合方式有：44, 53, 62, 71, 80, 04, 13, 22, 31, 40

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司